

Dwikoży dnia 30.11.2018r.

Znak: PZ- ZGK 01/11/2018

Pan Mirosław Dziarek  
Radny Gminy Dwikoży

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dwikożach stosownie do zapytania Pana na sesji Rady Gminy w Dwikożach w dniu 28.11.2018 roku niniejszym informuje:

1. Warunki techniczne do projektu przyłącza wodociągowego wydawane przez nasz zakład zawierają wpis odnośnie lokalizacji wodomierza następującej treści: „ wodomierz zaprojektować w studziencie lub w pomieszczeniu suchym , łatwo dostępnym i zabezpieczającym go przed uszkodzeniem mechanicznym, zamrożeniem i dostępem osób nieuprawnionych.”, tak więc warunki przewidują możliwość montażu wodomierza nie tylko w studziencie wodomierzowej .
2. Warunki techniczne wydawane są na podstawie pisemnego „zlecenia wydania warunków technicznych przyłączenia obiektu budowlanego do zewnętrznej sieci wodociągowej, lub kanalizacyjnej „ złożonego przez osoby ubiegające się o przyłączenia nieruchomości do sieci. Opłata za opracowanie w/w warunków jest pobierana na podstawie kalkulacji własnej i nie jest opłatą przyłączeniową i takiej opłaty Spółka nie pobiera. Wydanie warunków i pobranie opłaty następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej. Zakład jednocześnie informuje, że zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków nie zawierają opłaty przyłączeniowej .

WÓJT  
*mgr inż. Marek Łukaszek*

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a