



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SANDOMIERZU**

☎ 15 832-22-63

15 832-23-22


Fax 15 832-32-58

e-mail: psse.sandomierz@pis.gov.pl

psse.sandomierz@wsse-kielce.pl

27-600 SANDOMIERZ ul. Frankowskiego 8

SE.Ia-4262/82/17



Sandomierz, dnia 11.08.2017 r.

Wójt Gminy Dwikozy
27 – 620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
z wodociągu ZPOW Dwikozy**

Działając na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), w związku z § 17 ust. 1 pkt 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), w oparciu o przedłożone sprawozdania z badań laboratoryjnych wody nr: 249/422/SP/17 oraz 249/421/SP/17 z dnia 10.08.2017 r.,

przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, w zakresie monitoringu kontrolnego, z wodociągu ZPOW Dwikozy, zarządzanego przez Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Spółka z o.o. w Dwikożach, ul. Nadwiślańska 1, służącego do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia na potrzeby zakładu produkującego żywność oraz budynków użyteczności publicznej, dostarczającego wodę z ujęcia podziemnego (studnie głębinowe zlokalizowane w miejscowości: Dwikozy), punkty pobrania próbek: studnia S-4 i Hydrofornia,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu

po dokonaniu oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), stwierdził:

**w badanym zakresie brak przydatności wody do spożycia
z wodociągu ZPOW Dwikozy**

Uzasadnienie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań jakości wody, sporządzonych przez laboratorium wykonujące badania, z wyników badań zrealizowanych zgodnie z harmonogramem, przekazanych przez Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Spółka z o.o. w Dwikożach, ul. Nadwiślańska 1 (podmiot odpowiedzialny za jakość wody w w/w wodociągu), stwierdził brak przydatności wody do spożycia. Czynności związane z pobieraniem próbek wody wykonali pracownicy ZPOW Dwikozy, przeszkoleni w zakresie technik pobierania próbek.

Badanie prowadzone było przez laboratorium posiadające akredytację, tj.:

- Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Sandomierzu, 27 – 600 Sandomierz, ul. Frankowskiego 8.

W próbkach wody pobranych do badania w dniu 08.08.2017 r. z zaworów czerpalnych zlokalizowanych w następujących punktach: studnia S-4, Hydrofornia, stwierdzono przekroczenia badanych parametrów, tj.:

- liczba bakterii grupy coli - 19 j.t.k./100ml (studnia S-4),
- liczba bakterii grupy coli - 8 j.t.k./100ml (Hydrofornia), wartość dopuszczalna parametru wg obowiązującego rozporządzenia - 0 j.t.k./100 ml.

O powyższym poinformowano w dniu 10.08.2017 r. p. Stanisława Hila - osobę odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu, jak również ustalono natychmiastowe przeprowadzenie działań naprawczych, tj. wprowadzenie chlorowania wody do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania próbek wody oraz powiadomienie odbiorców o pogorszeniu się jakości wody.

Na poprawę jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu wydał decyzję administracyjną z dnia 11.08.2017 r., znak: SE.Ia-4262/82/17 z następującymi nakazami:

1. Zakaz używania wody do spożycia przez ludzi z wodociągu ZPOW Dwikozy.
2. Podjąć niezwłoczne działania naprawcze doprowadzające jakość wody z w/w wodociągu pod względem bakteriologicznym do wartości określonych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).
3. Powiadomić odbiorców o braku przydatności wody do spożycia do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania wody.
4. Dokonać oceny przydatności wody w ramach kontroli wewnętrznej poprzez przeprowadzenie badania jakości wody w miejscu stwierdzenia złej jakości wody.
5. Powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu o wykonaniu działań naprawczych.
6. Przedstawić do wglądu wyniki badania wody Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sandomierzu potwierdzające prawidłowo przeprowadzone procesy naprawcze systemu wodnego.

W oparciu o § 17 ust. 5 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o stwierdzeniu przydatności lub braku przydatności wody do spożycia, w zakresie o którym mowa w ust. 1 oraz wydanych zaleceniach w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, tj.: przydatności wody do spożycia, na warunkach przyznanego odstępstwa, w odniesieniu do przypadku, określonego w § 25 ust. 1, warunkowej przydatności wody do spożycia, w przypadku, o którym mowa w § 18, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, braku przydatności wody do spożycia.

Pouczenie:

Zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 1 i 2 konsumenci uzyskują informacje o jakości wody

- 1) zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub
- 2) z komunikatów umieszczanych na stronie urzędu gminy oraz na stronie internetowej podmiotu, o którym mowa w § 5 i § 6, jeżeli taka strona jest prowadzona.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dwikozy
27 – 620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15
2. Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Spółka z o.o.
27 – 620 Dwikozy, ul. Nadwiślańska 1

Do wiadomości:

1. a/a
HB

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Sandomierzu
Halina Bakalarska