



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SANDOMIERZU**

☎ 15 832-22-63

15 832-23-22

Fax 15 832-32-58

e-mail: psse.sandomierz@pis.gov.pl


psse.sandomierz@wsse-kielce.pl

27-600 SANDOMIERZ ul. Frankowskiego 8

SE.Ia-4262/132/17

Sandomierz, dnia 27.11.2017 r.

O c e n a
jakości wody przeznaczonej do spożycia
z wodociągu Góry Wysokie



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu,

na podstawie przedłożonego sprawozdania z badań Nr 633//2017 z dnia 31.08.2017 r., próbki wody pobranej z wodociągu Góry Wysokie w ramach wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych prowadzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 27-620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15,

s t w i e r d z a:

jakość wody w zakresie wykonanych oznaczeń radiologicznych: radu (^{226}Ra), radu (^{228}Ra), radonu (^{222}Rn), trytu (^3H) odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Woda z wodociągu Góry Wysokie, w badanym zakresie przydatna do spożycia.

U z a s a d n i e n i e:

Powyższą ocenę wydaje się zgodnie § 17 ust. 1 pkt 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Pouczenie:

Minimalna częstotliwość pobierania próbek wody w kierunku promieniotwórczości zależy od stężenia radonu w wodzie. Działania naprawcze określa załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Stężenie aktywności radonu (^{222}Rn) w wodzie z w/w wodociągu wynosi **< 5 Bq/l i mieści się w przedziale ≤ 10 .**

Ocena narażenia – znikome.

Postępowanie: system pod kontrolą – nie wymaga podjęcia specjalnych działań.

Badanie – jeden raz na 10 lat.

W oparciu o § 17 ust. 5 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o stwierdzeniu przydatności lub braku przydatności wody

do spożycia, w zakresie o którym mowa w ust. 1 oraz wydanych zaleceniach w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, tj.: przydatności wody do spożycia, na warunkach przyznanego odstępstwa, w odniesieniu do przypadku, określonego w § 25 ust. 1, warunkowej przydatności wody do spożycia, w przypadku, o którym mowa w § 18, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, braku przydatności wody do spożycia.

Zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 1 i 2 konsumenci uzyskują informacje o jakości wody

- 1) zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub
- 2) z komunikatów umieszczanych na stronie urzędu gminy oraz na stronie internetowej podmiotu, o którym mowa w § 5 i § 6, jeżeli taka strona jest prowadzona.

*Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Sejmnie
Dariusz Gawron*

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dwikozy
27 - 620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
27 - 620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15

Do wiadomości:

1. a/a
HB