


PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY

w Sandomierzu

27-600 SANDOMIERZ

Sandomierz, dn. 14.11.2018 r.

SE.Ia-4261/107/18



Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
27-620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15

DECYZJA

Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.),

postanawiam

wygasić decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu z dnia 11.06.2018 r., znak: SE.Ia-4261/107/18,

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Góry Wysokie, podjęcia działań naprawczych doprowadzających jakość wody w w/w wodociągu pod względem bakteriologicznym do wartości określonych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

Uzasadnienie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu w związku ze stwierdzonym przekroczeniem ogólnej liczby bakterii w temp. 22°C w wodzie przeznaczonej do spożycia w wodociągu Góry Wysokie, miejsce pobrania próbki: Hydrofornia Góry Wysokie w dniu 11.06.2018 r. wydał decyzję administracyjną, znak: SE.Ia-4261/107/18, w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Góry Wysokie, podjęcia działań naprawczych doprowadzających jakość wody w w/w wodociągu pod względem bakteriologicznym do wartości określonych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294), powiadomienia odbiorców o pogorszeniu się jakości wody do spożycia (komunikat PPIS), który obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, wykonania badań kontrolnych jakości wody po zakończeniu działań naprawczych, potwierdzających uzyskanie akceptowalnych wyników w zakresie ogólnej liczby bakterii, zawiadomienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu (termin zgodnie z rozp. MZ) o wynikach badania jakości wody, prowadzenia - po doprowadzeniu kwestionowanego parametru do poziomu akceptowalnego, badania dodatkowych próbek wody (poza harmonogramem) w okresie 3 miesięcy w zakresie ogólnej liczby bakterii i mętności.

W dniu 14.06.2018 r. przedstawiciel Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dwikozach pobrał próbkę wody do spożycia w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Góry Wysokie, miejsce pobrania próbki: Hydrofornia Góry Wysokie. Na podstawie otrzymanego sprawozdania z badań Nr 178/288/SP/18 z dnia 14.06.2018 r. stwierdzono, że zanieczyszczenie wody pod względem mikrobiologicznym utrzymuje się.

W związku z powyższym przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu w ramach kontroli urzędowej pobrali próbkę wody do spożycia z w/w wodociągu, punkt poboru – Hydrofornia Góry Wysokie. Zgodnie z otrzymanym sprawozdaniem z badań Nr 251/140/N/18 z dnia 21.06.2018 r. stwierdzono, że zanieczyszczenie wody pod względem mikrobiologicznym w dalszym ciągu występuje.

W dniach: 29.06.2018 r., Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 15, przedłożył do wglądu pozytywne wyniki badań wody w ramach kontroli wewnętrznej (Sprawozdania z badań: z dnia 29.06.2018 r. Nr 207/338/SP/18 i Nr 207/337/SP/18, punkty pobrania próbek wody Hydrofornia i posesja prywatna Góry Wysokie 64 ). Kolejne badania z dnia 27.07.2018 r., Nr 242/402/SP/18 oraz z dnia 24.08.2018 r. Nr 270/461/SP/18 nie wykazały przekroczeń badanych parametrów jakości wody.

Pismem z dnia 11.09.2018 r., znak DW-ZGK/19/09/2018 (data wpływu 13.09.2018 r.) kierownik do spraw wodociągów i kanalizacji Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dwikozach poinformował, że przeprowadzono czynności naprawcze związane z poprawą jakości wody w wodociągu Góry Wysokie tj: dokonano płukania i chlorowania zbiornika oraz chlorowania studni S-2, dokonano dodatkowych badań jakości wody w okresie 3 miesięcy w zakresie ogólnej liczby bakterii i mętności.

W dniu 08.10.2018 r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu w ramach kontroli urzędowej pobrał próbkę wody do spożycia z w/w wodociągu, punkt poboru – Hydrofornia Góry Wysokie. Zgodnie z otrzymanym sprawozdaniem z badań Nr 442/225/N/18 z dnia 11.10.2018 r. stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę bakterii >300 j.t.k./1ml. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu wydał decyzję Nr SE.Ia-4261/107/18 z dnia 12.10.2018 r.

Dnia 20.10.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 15, w celu potwierdzenia skuteczności podjętych działań naprawczych przedłożył do wglądu pozytywny wynik badania wody wykonany w ramach kontroli wewnętrznej Sprawozdanie z badań Nr 1306/2018 z dnia 20.10.2018 r.

Przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu w dniu 05.11.2018 r. w ramach ponownej kontroli urzędowej pobrał próbkę wody do spożycia z wodociągu Góry Wysokie, punkt poboru – Hydrofornia Góry Wysokie. Na podstawie Sprawozdania z badań Nr 484/252/N/18 z dnia 08.11.2018 r. stwierdzono zgodność badanych parametrów z obowiązującym rozporządzeniem. Pobrana próbka wody zgodnie z harmonogramem w punkcie zgodności: Szkoła Podstawowa w Górach Wysokich również nie uległa zakwestionowaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu biorąc pod uwagę powyższe, postanowił przedmiotową decyzję wygasić w całości.

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm.) organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeśli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony.

W świetle ustalonego stanu faktycznego i prawnego zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, gdyż stała się ona bezprzedmiotowa.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

**Pouczenie:**

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce, które należy wnieść w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 8, 27-600 Sandomierz (art. 127 §1, art. 129 § 1 i § 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna art. 127a § 1 i § 2.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY

*[Signature]*  
Leszek Urbajlłowicz

Załącznik nr 1 – komunikat

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
27 – 620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15

Do wiadomości:

- ① Wójt Gminy Dwikozy  
27-620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15
2. a/a  
HB



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SANDOMIERZU

ul. Leona Frankowskiego 8, 27 -- 600 Sandomierz  
tel: 15 8322322, fax: 15 8323258, e-mail: psse.sandomierz@pis.gov.pl, www: psse-sandomierz.pl

SE.Ia-4261/107/18

Sandomierz, dn. 14.11.2019 r.

## KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu, informuje odbiorców wody pochodzącej z wodociągu Góry Wyokie, iż wyniki analiz próbek wody pobranych do badania w dniu 05.11.2018 r. w punktach zgodności: Hydrofornia, Szkoła Podstawowa w Górach Wysokich wykazały, że:

**woda pochodząca z ujęcia w Górach Wysokich jest przydatna do spożycia przez ludzi**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu na podstawie sprawozdań z badań Nr 484/252/N/18 oraz 485/253/N/18 z dnia 08.11.2018 r. przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej, stwierdził, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), biorąc pod uwagę ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Woda z w/w wodociągu jest zdatna do użycia i można ją używać bez ograniczeń.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Sandomierzu  
*Leszek Zbrojkiwicz*