

Znak sprawy: ZPI.271.04.2020.MD

Dwikozy, dnia 14 września 2020 r.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE WYKONAWCY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2020 R.

Dotyczy zadania: „Remont wybranych pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Dwikozach” w ramach projektu „Modernizacja Sali gimnastycznej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Dwikozach”.

PYTANIE WYKONAWCY:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie niejasności związanej z pokryciem dachu nad częścią szatniową sportową. W opisie STWOiR - 3 oraz opisie technicznym projektu architektono-budowlanym dotyczącym stropodachu należy wykonać izolację z wykorzystaniem styropapy oraz pokrycia bitumicznego z papy termozgrzewalnej.

Natomiast w przedmiarze robót oraz na rysunkach projektu budowlanego opis wskazuje na wykonanie więźby dachowej wraz z wykonaniem izolacji termicznej wełną oraz pokrycia blachą.

Prosimy o jednoznaczne określenie technologii wykonania dachu nad częścią szatniowo-sportową.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający dziękuje za zwrócenie uwagi na nieścisłość w dokumentacji projektowej oraz informuje, że **nad częścią szatniowo-sportową należy wykonać izolację termicznej wełną mineralną oraz przykryć ją blachą.**

Zamawiający zmienia w tym zakresie znajdujący się w załączniku nr 10 do SIWZ **plik Opis PB Dwikozy szkoła podstawowa** (folder Architektura / Opis) **oraz plik Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWOiR – 3) – Docieplenie stropodachów, płyta warstwowa – Roboty izolacyjne** (folder Architektura / Specyfikacje).

Uwaga: biorąc pod uwagę istotny charakter zmian, dotyczący opisu przedmiotu zamówienia, oraz późną informację o wprowadzanych zmianach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 18 września 2020 r. do godz. 9.00 oraz wprowadza do SIWZ postanowienia w sprawie przedkładania zmiany oferty.

Stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, informacja o zmianie SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz oznaczenia koperty Zamawiający zamieści w dniu dzisiejszym.