



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W SANDOMIERZU**

☎ 15 832-22-63

15 832-23-22

Fax 15 832-32-58

e-mail: psse.sandomierz@pis.gov.pl

psse.sandomierz@wsse-kielce.pl

27-600 SANDOMIERZ ul. Frankowskiego 8

Sandomierz, dnia 09.11.2017 r.

SE.Ia-4262/116/17

**O c e n a**  
**jakości wody przeznaczonej do spożycia**  
**z wodociągu Romanówka**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu,**



na podstawie przedłożonego sprawozdania z badań Nr 632/2017 z dnia 31.08.2017 r., próbki wody pobranej z wodociągu Romanówka w ramach wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych prowadzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 15,

**s t w i e r d z a :**

jakość wody w zakresie wykonanych oznaczeń radiologicznych: radu 226, radu 228, radonu, trytu oraz dawki orientacyjnej odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Woda z wodociągu Romanówka, w badanym zakresie przydatna do spożycia.

**U z a s a d n i e n i e :**

*Powyższą ocenę wydaje się zgodnie § 17 ust. 1 pkt 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).*

**Pouczenie:**

Minimalna częstotliwość pobierania próbek wody w kierunku promieniotwórczości w zależności od stężenia radonu w wodzie oraz działania naprawcze określa załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Stężenie aktywności radonu ( $^{222}\text{Rn}$ ) w wodzie z w/w wodociągu wynosi **< 5,0 Bq/l i mieści się w przedziale  $\leq 10$ .**

**Ocena narażenia – brak lub znikome.**

**Postępowanie: system pod kontrolą – nie wymaga podjęcia specjalnych działań.**

**Badanie – jeden raz na 10 lat.**

W oparciu o § 17 ust. 5 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o stwierdzeniu przydatności lub braku przydatności wody

do spożycia, w zakresie o którym mowa w ust. 1 oraz wydanych zaleceniach w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, tj.: przydatności wody do spożycia, na warunkach przyznanego odstępstwa, w odniesieniu do przypadku, określonego w § 25 ust. 1, warunkowej przydatności wody do spożycia, w przypadku, o którym mowa w § 18, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, braku przydatności wody do spożycia.

Zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 1 i 2 konsumenci uzyskują informacje o jakości wody

- 1) zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub
- 2) z komunikatów umieszczanych na stronie urzędu gminy oraz na stronie internetowej podmiotu, o którym mowa w § 5 i § 6, jeżeli taka strona jest prowadzona.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Dzikim  
*Leszek Zbrojkiwicz*  
Leszek Zbrojkiwicz

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dwikozy  
27-620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15
2. Zakład Gospodarki Komunalnej  
27-620 Dwikozy, Spółdzielcza 15

Do wiadomości:

1. a/a  
HB