


**Komunikat Nr 1
z dnia 08.06.2018 r.**



**dotyczący zaleceń dla konsumentów wody z wodociągu Góry
Wysokie gmina Dwikozy**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu Góry Wysokie zaopatrującego miejscowość Góry Wysokie, stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę bakterii 223 j.t.k./1ml. Bakterie te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem MZ z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r., poz. 2294).

Uwaga!

wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

*Lp. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Sandomierzu*
Danuta Gawron

Sandomierz, dn. 11.06.2018 r.

SE.Ia-4261/107/18

dot. wodociągu Góry Wysokie

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
27 – 620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15
NIP 8641950544

D E C Y Z J A

Działając na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1, art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.),

§ 3 ust. 3 pkt 1, § 6 pkt 1 lit. c, § 21 ust. 1 pkt 3 ust. 4 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294),

- art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),

po zapoznaniu się z wynikami badania wody przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej (sprawozdania z badań Nr 210/123/N/18 z dnia 07.06.2018 r.), z wodociągu Góry Wysokie, punkt pobrania próbki: **Hydrofornia**,

próbka wody pobrana przez próbkobiorców - przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu,

przebadana przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sandomierzu,

wodociąg zarządzany przez **Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o., 27 - 620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15,**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Góry Wysokie

i

nakazuje:

1. Dopuszczyć warunkowo wodę do spożycia z wodociągu Góry Wysokie.
2. Podjąć niezwłoczne działania naprawcze doprowadzające jakość wody z w/w wodociągu pod względem bakteriologicznym do wartości określonych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).
3. Powiadomić odbiorców o pogorszeniu się jakości wody do spożycia (komunikat PPIS), który obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.
4. Wykonać badania kontrolne jakości wody po zakończeniu działań naprawczych, potwierdzających uzyskanie akceptowalnych wyników w zakresie ogólnej liczby bakterii.
5. Powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu (termin zgodnie z rozp. MZ) o wynikach badania jakości wody.
6. Prowadzić - po doprowadzeniu kwestionowanego parametru do poziomu akceptowalnego, badanie dodatkowych próbek wody (poza harmonogramem) w okresie 3 miesięcy w zakresie ogólnej liczby bakterii i mętności.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu ustala opłatę za czynności terenowo-laboratoryjne w wysokości: **215, 45 zł (słownie: dwieście piętnaście zł czterdzieści pięć gr).**

Decyzję należy wykonać w terminie: **pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 5 do dnia 20.06.2018 r., pkt 3 niezwłocznie, pkt 6 do 11.09.2018 r.**

Stroną odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w niniejszej decyzji jest: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o., 27 - 620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15 reprezentowany przez Panią Dorotę Kula – Prezesa Zarządu.

UZASADNIENIE:

W dniu 04.06.2018 r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu pobrali próbkę wody do spożycia do badania laboratoryjnego w ramach kontroli urzędowej, zgodnie z rocznym harmonogramem, z wodociągu Góry Wysokie, miejsce pobrania próbki: Hydrofornia w Górach Wysokich.

Badania próbek wody przeprowadzono w akredytowanym Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 8, zgodnie z charakterystyką metod badawczych, określonych w/w rozporządzeniu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 210/123/N/18 z dnia 07.06.2018 r., stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Góry Wysokie, ze względu na **ogólną liczbę bakterii w temp. 22°C - 223 j.t.k./1ml, wartość dopuszczalna parametru – do 100 j.t.k./1 ml (woda wprowadzana do sieci).**

Bakterie te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Woda ta może być szkodliwa jedynie dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS). Mikroorganizmy te są rozpowszechnione w środowisku, a organizm człowieka styka się z nimi nieprzerwanie i narażony jest na kontakt ze znacznie większą liczbą niż przez wodę do picia. Mikroorganizmy te nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak niektóre z nich mogą być patogenami oportunistycznymi. Mianem tym określa się mikroorganizmy, które nie stanowią zagrożenia dla osób zdrowych, mogą natomiast stawać się przyczyną zachorowań w szczególnych warunkach, u osób z upośledzeniem odporności różnego pochodzenia, osób przebywających w szpitalach na oddziałach intensywnej opieki, czy salach pooperacyjnych. Wyróżnia je szczególna droga wnikania do organizmu, gdyż do zakażenia nie dochodzi drogą pokarmową, ale przez drogi oddechowe i miejsca naruszenia ciągłości tkanek (rany, oparzenia, kaniulacja żył i tętnic).

Badania w kierunku ogólnej liczby mikroorganizmów są stosowane jako wskaźnik min.: liczby organizmów wtórnie namnażających się w wodzie, oceny czystości i integralności systemów dystrybucji wody, obecności w instalacjach wodnych biofilmu, obecności gleby, osadów i innych zewnętrznych zanieczyszczeń, które mogły mieć kontakt z wodą.

Regularne czyszczenie i płukanie instalacji systemu dystrybucyjnego powinno zapobiegać nadmiernego gromadzenia się osadów i zanieczyszczeń, które stwarzają dogodne warunki dla wzrostu mikroorganizmów i mogą implikować wtórne zanieczyszczenie mikrobiologiczne.

W badanym zakresie jakość wody nie odpowiada § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

W myśl § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia jak wyżej – „podmioty, o których mowa w § 6 - 8, podejmą wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla: pkt 1) parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia”.

W oparciu o art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późniejszymi zmianami), przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzania ścieków.

Jak stanowi § 6 pkt 1 lit. c rozporządzenia jw. „wewnętrzna kontrola jakości wody realizowana przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne, o której mowa w art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obejmuje: wykonywanie badań jakości wody w urządzeniach wodociągowych: każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie, w szczególności awarii instalacji wodociągowej, awarii systemu uzdatniania wody, wymiany sieci wodociągowej, oddania do użytku nowego odcinka sieci wodociągowej, powodzi, intensywnych opadów, suszy lub przypadku zdarzenia radiacyjnego – w uzgodnieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny na podstawie w/w sprawozdania, z wyników badań realizowanych w ramach prowadzonej kontroli urzędowej, stwierdził: warunkową przydatność wody do spożycia.

Wobec powyższego zalecił spożywanie wody z wodociągu Góry Wysokie pod pewnymi warunkami (zgodnie z zapisami w komunikacie) oraz podjęcie działań naprawczych przez podmiot, odpowiedzialny za jakość wody.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia jak wyżej właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6 - 8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza: warunkową przydatność wody do spożycia - w przypadkach o których mowa w ust. 2 - 4.

Warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej $< 10j.t.k. (NPL)/100\text{ ml}$ dla parametru bakterie grupy coli, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru *Escherichia coli* i enterokoki oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu działań naprawczych. W badanej próbce nie stwierdzono bakterii grupy coli, *Escherichia coli* i enterokoków. W przypadku wody z wodociągu Góry Wysokie może być ona używana bez ograniczeń z wyjątkami, o czym poinformowano konsumentów w opracowanym i przesłanym do rozpowszechnienia komunikacie PPIS w Sandomierzu.

Zgodnie z § 21 ust. 8 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), właściwy państwowy inspektor sanitarny informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia, przydatności wody do spożycia na warunkach udzielonego odstępstwa, warunkowej przydatności wody do spożycia lub braku przydatności wody do spożycia oraz wydanych zaleceniach dotyczących możliwości korzystania z wody lub ograniczeniach, jakim to korzystanie powinno podlegać, w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt 2-4.

W postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 37 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

Mając na względzie ustalony stan faktyczny i prawny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Sandomierzu wydał niniejszą decyzję i orzekł jak w sentencji.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej pobierane są opłaty, jeżeli w wyniku kontroli sanitarnej lub badan laboratoryjnych stwierdza się naruszenie wymagań higienicznosanitarnych i zdrowotnych.

Wobec powyższego za przeprowadzoną kontrolę laboratoryjną pobiera się opłatę w wysokości **215,45 zł (słownie: (słownie: dwieście piętnaście zł czterdzieści pięć gr),** zgodnie z kalkulacją nr SE.Ia-4261/107/18, która obejmuje:

- koszty bezpośrednie 35,66 zł (czynności kontrolne – 11,89 zł + podróż służbowa – 23,77 zł)
- koszty pośrednie: 19, 61 zł
- koszty analizy laboratoryjnej – 160, 18 zł

Obciążenie strony kosztami w wysokości 215, 45 zł wynika z kalkulacji kosztów poniesionych przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Sandomierzu w związku z przeprowadzonymi czynnościami służbowymi w dniu 04.06.2018 r. przez oddelegowanych pracowników.

Koszty bezpośrednie obejmują stawkę roboczogodziny pracownika zgodnie z nw. zarządzeniem ustaloną na 23, 77 zł - średnie wynagrodzenie pracowników za czas wykonywania czynności (czas x stawka zł/godz. x jedna osoba) oraz koszty podróży służbowej (transport samochodem PSSE – czas w godzinach dojazdu/dojścia do obiektu kontrolowanego x średnie wynagrodzenie pracowników PSSE w Sandomierzu wykonujących inne czynności x jedna osoba delegowana do wykonania w/w czynności).

Koszty pośrednie obejmują: średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi, koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, koszty zużytej energii elektrycznej, wody i gazu, koszty zakupu, zużycia i konserwacji sprzętu i aparatury laboratoryjnej, koszty transportu.

Opłata ta została ustalona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36, poz. 203) oraz zarządzeniem Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu z dnia 30 czerwca 2016 r. Nr 16/2016 (z późniejszymi zmianami), w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności podejmowane przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sandomierzu.

Opłatę ponosi osoba lub jednostka zobowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Stroną odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w niniejszej decyzji jest: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o., 27 - 620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15 reprezentowany przez Panią Dorotę Kula – Prezesa Zarządu.

Organ zobowiązany do ustalenia i pobrania opłaty za powyższe czynności odprowadza je w odpowiednim terminie do budżetu państwa.

Opłatę wyszczególnioną w sentencji należy uiścić na konto:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu NBP Oddział Okręgowy w Kielcach **nr 86101012380855312231000000.**

W treści wpłaty należy podać numer decyzji oraz dokładny adres wpłacającego.

W przypadku nie wpłacenia powyższej kwoty zostanie ona ściągnięta w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zobowiązany, po wykonaniu zarządzeń zawartych w decyzji powinien bezzwłocznie powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 8.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce, które należy wnieść w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 8, 27-600 Sandomierz (art. 127 §1, art. 129 § 1 i § 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna art. 127a § 1 i § 2.


Załączniki: Nr 1 - Sprawozdanie z badań Nr 210/123/N/18
Nr 2 - Ocena jakości wody

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
27 – 620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15 (+ 2 załączniki)

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dwikozy
27 – 620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15 (+ 2 załączniki)
 2. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny w m.
 3. a/a
- HB



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sandomierzu
Leszek Zbrojkiewicz