



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SANDOMIERZU**

☎ 15 832-22-63

15 832-23-22

Fax 15 832-32-58

e-mail: psse.sandomierz@pis.gov.pl

psse.sandomierz@wsse-kielce.pl

27-600 SANDOMIERZ ul. Frankowskiego 8

Sandomierz, dnia 29.06.2017 r.

SE.Ia-4262/71/17



Wójt Gminy Dwikozy
27 – 620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15

WYBZ.: Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Góry Wysokie

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm.), w związku z § 17 ust. 1 pkt 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989),

w oparciu o przedłożone sprawozdania z przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody do spożycia w ramach kontroli wewnętrznej nr: 206/337/SP/17 oraz 206/338/SP/17 z dnia 29.06.2017 r., z wodociągu Góry Wysokie,

punkty pobrania próbek: **instalacja wewnętrzna posesji prywatnej w Górach Wysokich 47, studnia S-1,** zarządzanego przez **Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o., 27 - 620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15,**

służącego do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, dostarczającego wodę z ujęcia podziemnego (studnia głębinowa zlokalizowana w miejscowości: Góry Wysokie),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sandomierzu**

dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) i

stwierdził:

**brak przydatności wody do spożycia
z wodociągu Góry Wysokie**

Uzasadnienie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu w oparciu o przedłożone sprawozdania z przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody do spożycia w ramach kontroli wewnętrznej nr: 206/337/SP/17 oraz 206/338/SP/17 z dnia 29.06.2017 r., z wodociągu Góry Wysokie,

punkty pobrania próbek: instalacja wewnętrzna posesji prywatnej w Górach Wysokie 47, studnia S-1, zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o., 27 - 620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15, z uwagi na stwierdzone zanieczyszczenie bakteriologiczne wody, tj.: liczba bakterii grupy coli 16 j.t.k./100 ml (studnia S-1); liczba bakterii grupy coli 9 j.t.k./100 ml (instalacja wewnętrzna posesji prywatnej w Górach Wysokich 47), wartość dopuszczalna parametru - 0 j.t.k./100 ml, stwierdził brak przydatności do spożycia. Ponadto w obu próbkach stwierdzono podwyższoną mętność.

Czynności związane z pobieraniem próbek wody wykonał próbkobiorca w/w zakładu.

Badanie prowadzone było przez laboratorium posiadające akredytację, tj.:

- Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Sandomierzu, 27 – 600 Sandomierz, ul. Frankowskiego 8.

Po otrzymaniu informacji z laboratorium wykonującym badania o stwierdzonych przekroczeniach przeprowadzono rozmowę telefoniczną z p. Arkadiuszem Szklennik przedstawicielem Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Dwikozach, odpowiedzialnym za jakość wody, z którym ustalono natychmiastowe przeprowadzenie działań naprawczych, tj. wprowadzenie okresowo chlorowania wody do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania próbek wody oraz powiadomienie zainteresowanych o pogorszeniu się jakości wody. Na poprawę jakości wody pod względem bakteriologicznym będzie wydana decyzja administracyjna.

Zgodnie z § 17^{ust. 5} rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o stwierdzeniu przydatności lub braku przydatności wody do spożycia, w zakresie o którym mowa w ust. 1 oraz wydanych zaleceniach w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, tj.: przydatności wody do spożycia, na warunkach przyznanego odstępstwa, w odniesieniu do przypadku, określonego w § 25 ust. 1, warunkowej przydatności wody do spożycia, w przypadku, o którym mowa w § 18, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, braku przydatności wody do spożycia.

Pouczenie:

Zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 1 i 2 konsumenci uzyskują informacje o jakości wody

- 1) zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub
- 2) z komunikatów umieszczanych na stronie urzędu gminy oraz na stronie internetowej podmiotu, o którym mowa w § 5 i § 6, jeżeli taka strona jest prowadzona.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sandomierzu
Leszek Zbrójkiewicz

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dwikozy
27 – 620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
27 – 620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15

Do wiadomości:

1. a/a
HB